



## DÉTERMINATION DU DÉLAI D'ÉVACUATION MESURABLE LORS D'UN EXERCICE D'ÉVACUATION

Nom de la résidence : \_\_\_\_\_

<b>Type de construction du bâtiment</b>  Combustible <input type="checkbox"/> Incombustible <input type="checkbox"/> Nombre d'étages du bâtiment : _____	<b>Moyens de limiter la propagation d'un incendie et de la fumée</b> <input type="checkbox"/> Réseau de gicleurs à eau : <input type="checkbox"/> dans tout le bâtiment <input type="checkbox"/> dans une section du bâtiment <input type="checkbox"/> Séparation coupe-feu <input type="checkbox"/> Mur coupe-feu
<b>Type d'équipement d'alarme incendie</b> <input type="checkbox"/> Avertisseurs de fumée électriques et reliés entre eux dans les corridors communs (1 par étage) <input type="checkbox"/> Système de détection et d'alarme incendie : à signal <b>simple</b> <input type="checkbox"/> à signal <b>double</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Avec avertisseurs de fumée dans chaque chambre ou dans chaque logement : électriques <input type="checkbox"/> à piles <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Avec détecteurs de fumée à base audible dans chaque chambre des résidences de chambres	<b>Lieux sécuritaires</b> <input type="checkbox"/> Galerie, coursive, terrasse ou balcon possédant un ou des escaliers menant au sol et incombustible ou protégé contre l'incendie <input type="checkbox"/> Évacuation de l'autre côté d'un mur ou d'une séparation coupe-feu <input type="checkbox"/> Autres (spécifier) : _____

Stratégie d'évacuation de la résidence pour personnes âgées :  évacuation totale     évacuation partielle

<input type="checkbox"/> Résidence comptant 9 chambres ou hébergeant 10 résidents ou moins	<input type="checkbox"/> Résidence comptant 10 chambres ou hébergeant 11 résidents ou plus	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avertisseurs de fumée électriques et reliés entre eux dans les corridors communs (1 par étage)</li> <li>Avertisseurs de fumée électriques ou à piles dans chaque chambre</li> </ul>	Système de détection et d'alarme incendie à signal simple ou à signal double	
	<input type="checkbox"/> <b>Situation 1 :</b> Avertisseurs de fumée dans les chambres et les logements	<input type="checkbox"/> <b>Situation 2 :</b> Détecteurs de fumée à base audible dans les chambres des résidences de chambres
<input type="checkbox"/> SANS réseau de gicleurs	<b>8 MINUTES</b>	
<input type="checkbox"/> AVEC réseau de gicleurs	<b>11 MINUTES</b>	
<b>3 MINUTES</b>	<b>5 MINUTES</b>	
DÉLAI MAXIMAL À NE PAS DÉPASSER LORS D'UN EXERCICE D'ÉVACUATION : _____ MINUTES		

Date de mise à jour : \_\_\_\_\_    Initiales : \_\_\_\_\_

**NOTES:**

- L'exercice doit être réalisé en situant l'incendie à l'étage où les résidents éprouvent les plus grandes difficultés pour évacuer. Les modalités de la tenue de ces exercices devraient être discutées avec le SSI.
- Le délai mesurable se calcule à partir du moment où l'alarme se déclenche pour l'exercice. Le chronomètre est arrêté à l'instant où le dernier résident atteint l'un des lieux sécuritaires.

