






INVENTAIRE DU MATÉRIEL MINIMAL DE PROTECTION INCENDIE

Pour une résidence pour personnes âgées de 9 résidents ou moins

Matériel de protection	Disposition	Oui	Non
<p>Détection et alarme</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Un avertisseur de fumée est installé dans l'un des espaces communs de chacun des étages • Un avertisseur de fumée est installé dans chaque chambre • Les avertisseurs de fumée électriques doivent être reliés de façon que tous les avertisseurs émettent un signal lorsque l'un d'eux se déclenche..... • L'exploitant confirme que les avertisseurs fonctionnent <p>Commentaires :</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/> *
<p>Issues</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre d'issues du bâtiment • Les issues extérieures sont déverrouillées et dégagées • Les corridors sont dégagés adéquatement..... • Chaque chambre comporte un second moyen d'évacuation..... <p>Commentaires :</p>	<input type="checkbox"/> * 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 2 ou + <input type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/> *
<p>Éclairage de secours</p> 	<p>Il y a un éclairage de secours dans</p> <ul style="list-style-type: none"> • les corridors • les escaliers d'issue..... • les issues <p>Commentaires :</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/> *
<p>Extincteurs portatifs</p>	<p>Il y a au moins un extincteur portatif sur chaque étage (capacité minimale de 5 lb, de type ABC)</p> <p>Commentaires :</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *
<p>Autre équipement</p>	<p>Précisez :</p>		

* Réponse sujette à vérification

Mise à jour le : _____

Initiales : _____